



## Инструкция для потребителя Терморег-TI 900 Дигитальный терморегулятор

### 1. Описание изделия

TI900 - это электронный термостат для управления электрическими кабелями для обогрева пола. Термостат автоматически регулирует температуру пола в соответствии с установленным значением. Значение температуры может варьироваться от +5 до +40°C.

Пожалуйста, внимательно прочтайте данную инструкцию перед тем, как приступить к установке или использованию термостата, и сохраните ее для обращения в будущем.

Терморегулятор TI900 снабжен встроенным датчиком воздуха и внешним датчиком пола. Для дополнительной информации см. раздел 4.4 SENS - Датчик и функции режима работы.

Терморегулятор может работать в одном из двух следующих режимов: Режим периода времени (суток) и Ручной режим. В Режиме периода времени температура в течение суток понижается в тот период, когда нет необходимости в поддержании комфортной температуры. Это способствует экономии потребления эл.энергии. Режим периода времени использует 4 режима программирования на сутки. Настройки температуры и начало подогрева можно програмировать отдельно на каждый период времени. Данные режимы имеют следующие названия: УТРО, ВНЕ ДОМА, ДОМА, НОЧЬ.

Режим периода времени можно заменить Ручным режимом, тогда терморегулятор будет поддерживать постоянно одну и ту же заданную температуру. Режим 24-часа работает также как и Ручной режим, но действие его работы ограничено на 24 часа. По истечении этого срока терморегулятор переходит в Режим периода времени. РЕЖИМ 24-ЧАСА идеален тогда, когда вы хотите повысить температуру на короткие периоды времени. Для дополнительной информации см. Раздел 5. Ручной режим/ Режим 24- часа

### 2. Основные функции

#### 2.1 Использование в первый раз и заводские настройки

Когда включаете терморегулятор для использования в первый раз, то иногда требуется немного времени для подзарядки запасного аккумулятора. После этого на дисплее будет мигать «00:00» это означает, что можно настроить время. Для дальнейшей настройки времени смотрите раздел 3.1.

Терморегулятор работает в Режиме периода времени с заводскими настройками, которые показаны на табло 1. Для изменения заводских настроек смотрите Раздел 3.2 Программирование периодов времени и температуры. В заводских настройках периоды времени установлены в режиме «5+2», что означает 5 дней недели (Будни) с 4-мя режимами периода времени (утро, вне дома, дома, ночь) и 2 дня недели (Выходные) с 2-мя режимами периода времени (утро, ночь). Для дополнительной информации см. 4.2 PRO - Варианты выбора программирования режимов периода времени. В заводских установках настроен только встроенный датчик ВОЗДУХА. Для изменения датчика см. Раздел 4.4 SENS -Датчик и функции режима работы.

Период	Начало	Заданная температура
УТРО (Пон. – Пят.)	07:30	22.0 °C
ВНЕ ДОМА	09:00	17.0 °C
ДОМА	15:00	22.0 °C
НОЧЬ	23:00	17.0 °C
УТРО (выходные)	08:00	22.0 °C
НОЧЬ (выходные)	23:45	17.0 °C

Таблица 1. Заводские настройки периодов времени

Настройка	Значение
Время	00:00
Выбор периода	5+2
Выбор датчика	Воздуха (настроен только датчик воздуха)
Адаптивный режим	Выкл.
Ограничение макс. Темпер.	30 °C
Ограничение мин. Темпер.	5 °C

Таблица 2. Значения заводских настроек

Примите во внимание, что датчик воздуха начнет работать с определенной точностью примерно через 1 час. Во время этого периода подогрев будет включен, даже если заданная температура будет ниже настоящей комнатной температуры.

## 2.2 Кнопки и символы дисплея

Меню с кнопками и символами дисплея показаны на Рисунке 1. и определения символов в Таблице 3.




Рисунок 1. Кнопки и символы дисплея

a	Число дней недели
b	Настройка периода времени
c	Настройка времени
d	Включить/Выключить
e	Двухцветный светодиод, индикатор (зеленый/красный)
f	Кнопка - (регулирование вниз)
g	Кнопка ОК
h	Кнопка + (регулирование вверх)
i	Единица измерения
j	режим Комната/Пол
k	Цифровой дисплей
l	Ночь (период)
m	Дома (период)
n	Вне дома (период)
o	Утро (период)
p	ручной режим - горит постоянно; режим 24 часа - мигает.

Таблица 3. Кнопки и описания символов дисплея

### 2.3 Перерыв в сети электропитания

В случае отключения напряжения в сети электропитания терморегулятор будет поддерживать установленное время в течение 1 часа. После этого стандартное значение «00:00» загорится и начнет мигать для установки времени.

После долгого периода отключения напряжения в сети электропитания (больше 1 часа), понадобится немного времени для перезагрузки запасного аккумулятора и дисплей может быть временно тусклым.

### 2.4 Светодиодный индикатор и коды неисправностей


В нормальном рабочем состоянии обогрева горит двухцветный светодиод. Индикатор, где красный цвет означает, что подогрев включен, а зеленый свет означает, что подогрев выключен. Мигающий красный цвет означает, что есть неисправность в используемом датчике. В этом случае код неисправности высветится на дисплее и обогрев выключится.

Код неисправности	Описание
Er1	Неисправность в датчике воздуха: Терморегулятор нужно заменить.
Er2	Неисправность в датчике пола.

Таблица 4. Код неисправностей

### 2.5 Главное изображение на дисплее

Нажмите кнопку ОК для изменения температуры и времени на главном изображении дисплея.



Когда выбран датчик воздуха, тогда загорится	
Когда выбран датчик пола, тогда загорится	

(Для дополнительной информации см. Раздел 4.4 SENS -Датчик и функции режима работы)

## **2.6 Блокировка/разблокировка кнопок**

Кнопки могут быть заблокированы/разблокированы с помощью нажатия одновременно кнопок - и + в течение двух (2) секунд. Дисплей будет мигать три (3) раза, когда кнопки будут заблокированы и один (1) раз, когда кнопки будут разблокированы. Обратите внимание, что кнопки могут быть заблокированы только когда включено главное изображение дисплея.

## **3. Меню**

Здесь можно выбрать основные настройки. Для входа в Меню нажмите кнопку OK и придерживайте ее три (3) секунды. При помощи кнопок + или - выбираются желаемые настройки. Каждая настройка фиксируется в память кнопкой OK. После ожидания 15 секунд терморегулятор вернется в главное изображение дисплея.



- Настройка периода времени
- Настройка времени
- Включить/Выключить

### **3.1 Настройка Времени**

- a) Для входа в Меню нажмите кнопку OK и придерживайте ее три (3) секунды.
- b) Выберите символ «часы» при помощи кнопок + или -.
- c) Нажмите кнопку OK для введения настроек времени.
- d) Нажмите кнопку + или - для выбора часов и зафиксируйте выбор кнопкой OK
- e) Нажмите кнопку + или - для выбора минут и зафиксируйте выбор кнопкой OK.
- f) Нажмите кнопку + или - для выбора дней недели и зафиксируйте выбор кнопкой OK
- g) Нажмите кнопку OK для сохранения настроек и выхода в главное изображение дисплея.

### **3.2 Программирование периодов времени и температуры**

Желаемое время и температуру можно настроить отдельно для каждого периода.

- a) Для входа в Меню нажмите кнопку OK и придерживайте ее три (3) секунды.
- b) Выберите «\*» символ при помощи кнопок + или - зафиксируйте выбор кнопкой OK.
- c) Первые 4 периода времени настраиваются для будней ( заводские настр. 1-5 дней).
- d) Выберите желаемое время для начала подогрева режима периода времени УТРО и зафиксируйте выбор кнопкой OK.
- e) Выберите желаемую температуру для начала -подогрева режима периода времени УТРО и зафиксируйте выбор кнопкой OK.
- f) Таким же образом повторите настройки и для режимов периода времени ВНЕ ДОМА. ДОМА. НОЧЬ.
- g) Далее настройте режимы времени УТРО и НОЧЬ для Выходных ( заводские настр. 6-7 дней) .
- h) Нажмите кнопку OK для сохранения настроек и выхода в главное изображение дисплея.

### **3.3 Включить/Выключить**

- a) Для входа в Меню нажмите кнопку OK и придерживайте ее три (3) секунды.
- b) Выберите символ «включение» при помощи кнопок + или - .
- c) Нажмите кнопку OK для выбора Включения или Выключения.
- d) Зафиксируйте выбор кнопкой OK и подождите пять (5) секунд до тех пор пока терморегулятор не выключится. Все настройки сохранятся в памяти терморегулятора.

Для включения терморегулятора нажмите кнопку OK и придерживайте ее три (3) секунды.

### **4. Дополнительное меню**

Дополнительное меню содержит дополнительные функции и информацию. Для входа в Дополнительное меню нажмите одновременно и быстро кнопки - и + . Меню можно просматривать при помощи кнопок - или + в следующем порядке:



#### **4.1 Info - Меню информации**

INFO меню имеет пронумерованные значения (1-5). Выбранные значения показаны в верней части дисплея и соответствующие нумерации определения показаны в таблице 5.

Нумерация	Определения
1	Потребление эл.энергии (%) за последние 2 дня
2	Потребление эл.энергии (%) за последние 30 дней.
3	Потребление эл.энергии (%) за последние 365 дней
4	Версия программного обеспечения
5	Температура выбранного датчика (с шагом 0.5

Таблица 5. Значения INFO меню с определениями.

- a) Для входа в Дополнительное меню нажмите одновременно и быстро кнопки - и + . Тогда загорится символ INFO.
- b) Выберите INFO в подменю нажатием кнопки OK.
- c) Просматривайте INFO в подменю при помощи кнопок - или +.
- d) Для выхода в главное изображение дисплея нажмите кнопку OK или подождите 15 секунд.

#### **4.2 PRO - Варианты выбора программирования режимов периода времени**

Можно поменять варианты выбора режимов периода времени через PRO меню. Варианты выбора перечислены в таблице 6.

Выбор варианта режима периода времени обозначен на дисплее мигающими цифрами. Например, мигающие цифры 12345 и затемненные цифры 6, 7 означают, что выбран режим, где обогрев работает пять дней (будни) в 4-х режимах периода времени (УТРО, ВНЕ ДОМА, ДОМА, НОЧЬ) и два дня (выходные) обогрев работает в 2-х режимах периода времени (УТРО, НОЧЬ).

- а) Для входа в Дополнительное меню нажмите одновременно и быстро кнопки - и +. Тогда загорится символ INFO.
- б) При помощи кнопок - или + можно выбрать PRO меню и зафиксировать выбор кнопкой OK
- в) Выберите вариант режима периода времени при помощи кнопок - или +
- г) Нажмите кнопку OK для сохранения настроек. Подождите 5 секунд и терморегулятор выйдет в главное изображение дисплея.

#### **4.3 ADAP - Адаптивная функция**

Эта функция позволяет терморегулятору рассчитать время включения таким образом, чтобы обеспечить достижение необходимой температуры в заданное время. Например, если к 08:00 часам утра Вам необходимо иметь температуру 22°C, обогрев может ВКЛЮЧИТЬСЯ раньше, чтобы к 08:00 уже была достигнута эта температура. Если эта функция отключена (OFF), терморегулятор будет включать обогрев точно в заданное Вами время.

- а) Для входа в подменю нажмите одновременно и быстро кнопки - и + , после этого загорится символ INFO.
- б) При помощи кнопок - или + выберите ADAP и зафиксируйте выбор кнопкой OK.
- в) При помощи кнопок - или + можно выбрать функцию Включить “on” или Выключить “off”.
- г) Нажмите кнопку OK для сохранения настроек. Подождите 5 секунд и терморегулятор выйдет в главное изображение дисплея.

#### **4.4 SENS - Датчик и функции режима работы**

Терморегулятор может регулировать температуру как в помещении, так и температуру пола в зависимости от выбранного датчика. (Датчик воздуха/Датчик пола).

При выборе функции ROLI работают оба датчика (Воздух и Пол) на температуру воздуха. Датчик пола служит только как ограничитель температуры пола. В случае если заданная Вами минимальная температура пола понизится, то включится обогрев. Эта функция работает и в обратном направлении, то есть терморегулятор регулирует и максимальную температуру пола.

Важно: Если конструкция пола состоит из особых материалов (напр. дерево), то рекомендуем использовать функцию ROLI. Проверте макс/мин разрешенную температуру для Вашего покрытия пола.

Используемый датчик обозначен на главном изображении дисплея символом режима Воздух/Пол. Символ режима Воздух также обозначен на дисплее и при выборе функции ROLI.

Выбор датчика	Определения
ROOM 	Используется датчик воздуха
FLOOR 	Используется датчик пола
ROLI 	Датчик воздуха + Датчик пола (для ограничения температуры пола).

Таблица 7. Датчики

- a) Для входа в подменю нажмите одновременно и быстро кнопки - и +, после этого загорится символ INFO.
- b) При помощи кнопок - или + выберите SENS и зафиксируйте выбор кнопкой OK
- c) При помощи кнопок - или + можно выбрать функцию Пол, Воздух и ROLI (Воздух + пол).
- d) Зафиксируйте выбор кнопкой OK.

### **Ограничение температуры пола**

Можно настроить возможные макс. и мин. температуры

для функции ROLI.

- a) После выбора функции ROLI из t SENS, на дисплее загорится символ HILI (Макс. температура). Для продолжения подождите или нажмите кнопку OK
- b) При помощи кнопок - или + выберите Макс.температуру (HIGH limit). Зафиксируйте выбор кнопкой OK
- c) На дисплее появится символ LOLI. Для продолжения подождите или нажмите кнопку OK
- d) При помощи кнопок - или + выберите Мин.температуру (LOW limit). Зафиксируйте выбор кнопкой OK. Настройки будут сохранены и терморегулятор автоматически вернется главное изображение дисплея.

## **5. Ручной режим/ Режим 24-часа**

При выборе функции Ручной режим/ Режим 24- часа, терморегулятор будет поддерживать одну заданную температуру. Время работы Режима 24-

часа ограничено 24-часами, у Ручного режима нет ограничений времени работы.

### **5.1 Активирование Ручного режима**

- a) Для активирования Ручного режима используйте кнопки + или - и выберите желаемую постоянную температуру. Активирование возможно только на главном изображение дисплея.
- b) Зафиксируйте выбор кнопкой OK сразу после заданного значения ( в это время заданная температура и символ режима работы будут мигать)
- c) Терморегулятор вернется в главное изображение дисплея и заданный режим будет работать постоянно.

### **5.2 Активирование Режима 24-часа**

- a) Для активирования Режима 24-часа используйте кнопки + или - и выберите желаемую постоянную температуру. Активирование возможно только на главном изображение дисплея.
- b) Подождите 15 секунд до тех пор когда обозначение заданной температуры перестанет мигать ( не нажимайте кнопку OK)
- c) Терморегулятор вернется в главное изображение дисплея и символ режима О будет мигать.

### **5.3 Выход из Ручного режима или Режима 24-часа**

Для выхода из режима нажмите два раза кнопку ОК.

Терморегулятор вернется в режим периода времени.

## **6. Технические данные**

<b>Напряжение</b>	<b>230 В пер. тока +10/-15%, 50/60 Гц</b>
Самопотребление	1 Вт
Макс. нагрузка	16 А, 3600 Вт
Макс. предохранитель	16 А
Релейный выход	16 А (двуихполюсный выключатель)
Диапазон температур	+5 °C - +40 °C
Гистерезис	0.5 °C
Сечения проводов:	
- Соединение термостата	0.5 мм <sup>2</sup> -2.5 мм <sup>2</sup>
- Соединение внешней	2 x 2.5 мм <sup>2</sup> (твердый)
Крышки	IP 21
Датчик	NTC 12 кОм
Длина кабеля датчика	3 м
Температура окружающей	
Среды	0 - +30 °C
Размеры.	82 x 82 x 49 мм

Цвет: Полярный белый (RAL9010)

Подходящие серии рамок BUSCH & JAGER, ELJO Гарантия 3 года

Термостат не требует технического обслуживания. Только для использования внутри помещения.

T/°C	Резистанс / кОм
5	28.6
10	22.8
15	18.3
20	14.8
25	12.0
30	9.80
35	8.05
40	6.65

Таблица 8. Резистанс значения 12 кΩ датчика.

## **7. Нормы / стандарты**



EN 60730-1 (Автоматические электрические регуляторы для домашнего или подобного использования. Часть 1: Общие требования);

EN 60730-2-9 (Автоматические электрические регуляторы для домашнего или подобного использования. Часть 2-9: Особые требования к регуляторам термочувствительных элементов);  
Удовлетворение этим стандартам выполнит все требования директив для ЭМС (электромагнитная совместимость) и ДНН (директива по низкому напряжению).

## **8. Контактная информация**

Thermo Industri AB Box 7275 10389 Stockholm Швеция [www.thermoindustri.se](http://www.thermoindustri.se)